

Relatório de Vistoria Técnica/Combate a Vazamentos/SAERB

Assunto: Resposta ao OF N° SMCC-OFI-2023/04102

Em resposta ao OF SMCC-OFI-2023/04102, Indicação 2938, concernente à **manutenção na rede água da Rua Santa Terezinha, bairro 6 de agosto**, informamos que na data de 09/11/2023, foram realizados **reparos de vazamento de água na RDA \varnothing 85mm, e em ligações \varnothing 20mm e 25mm da referida rua (imóveis 191, 743 e s/n).**

Prezando sempre pela eficiência na prestação de serviço à população, colocamo-nos à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Rio Branco-Acre, 21 de março de 2024.



Carlos Gardel A. Souza
Coord. Div. Manutenção em RDA
Portaria N° 269/2023